Stadtwerke Langenzenn

Bezugsjahr: 2023

Veröffentlichung nach § 23c Abs. 1 EnWG

Netzrelevante Daten

Jahreshöchstlast	6.379	kW
Lastverlauf		
Netzverluste	19,52%	
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	2.561	kW
Summenlast der Netzverluste	1.573	kW
Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	2.561	kW
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	5.897	kW
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	20.666.482	kWh
Summe aller Einspeisungen MS (110 kV > U ≥ 1 kV)	6.982.465	kWh
Summe aller Einspeisungen NS (1 kV > U)	5.790.029	kWh
Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung MS (110 kV > U ≥ 1 kV)		
Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NS (1 kV > U)		
Menge der Verlustenergie	1.354.485	kWh
Preis der Verlustenergie	28,31	ct/kWh

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

An Kunden mit einer jährlichen Entnahme bis zu 100.000 kWh abgegebene Energiemenge:	15.057.613	kWh
	0	€
	0,00	Ct/kWh