

Bezugsjahr: 2020

Veröffentlichungen nach StromNZV

Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	7.132 kW
	Lastverlauf	
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	5,92%
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	2.778 kW
	Summenlast der Netzverluste	511 kW
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	2.778 kW
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	6.684 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	24.916.745 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen MS (110 kV > U ≥ 1 kV)	7.222.422 kWh
	Summe aller Einspeisungen NS (1 kV > U)	3.479.472 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung MS (110 kV > U ≥ 1 kV)	
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NS (1 kV > U)	
§17 (2) Nr. 7	Menge der Verlustenergie	2.107.517 kWh
	Preis der Verlustenergie	5,32 ct/kWh

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

An Kunden mit einer jährlichen Entnahme bis zu 100.000 kWh abgegebene Energiemenge:	16.522.785 kWh
	0 €
	0,00 Ct/kWh